

# Präzisionsdruckmessverfahren C3 nach G469

mit Präzisionsdruckmessgerät, Temperaturlaufnehmern, Verrechnung des Temperatureinflusses gemäß Teillängen

